

<p>در خواست کننده : شرکت سازه سبک هودار اردکان شماره و تاریخ درخواست : ۹۶/۹/۲۷-۵/۷۱۶</p> <p>محل نمونه برداری: خط تولید <input type="checkbox"/> انبار <input type="checkbox"/> بازار <input type="checkbox"/> سایر <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>نوع استاندارد: اجباری <input checked="" type="checkbox"/> تشریفي <input type="checkbox"/> تطبیقی <input type="checkbox"/></p> <p>تاریخ نمونه برداری:-</p> <p>تاریخ دریافت نمونه: ۹۶/۰/۲۸</p> <p>تاریخ شروع آزمون: ۹۶/۰/۲۹</p> <p>تاریخ صدور نتیجه نهایی: ۹۶/۱۰/۱۳</p>	<p>پاکدشت بن NACI <small>National Accreditation Council of Iran</small> <small>جایزه اعتماد ملی ایران</small> <small>جایزه اعتماد بین المللی</small> <small>جایزه اعتماد اسلامی</small></p> <p>شماره گواهینامه آزمایشگاه همکار T/713 شماره گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ مرکزملی تایید صلاحیت NACI/lab/267</p>	<p>نام و نوع فرآورده: بتن سبک هودار اتوکلاو شده (AAC)</p> <p>نام تجاری فرآورده: -</p> <p>نام شرکت واحد تولیدی: شرکت سازه سبک هودار اردکان</p> <p>کد نمونه: EXS:96-2312</p> <p>استاندارد مرجع: ۸۵۹۳</p> <p>نام آزمایشگاه: پاکدشت بن</p> <p>آدرس واحد تولیدی: بیزد، اردکان</p> <p>کد فرم/ویرایش (LQS)-F-510-132/03</p> <p>تاریخ بازنگری: ۹۴/۱۱/۰۴</p> <p>مشخصات نمونه:</p> <p>بعض ابعاد نمونه (mm): ۶۰۰×۲۰×۲۰</p> <p>جرم حجمی خشک اسمی (Kg/m³): -</p> <p>ردہ مقاومت فشاری (N/mm²) (ب-۱.۵): ۲-۱.۵</p>
---	---	--

نتایج آزمون بتن سبک هودار اتوکلاو شده- مطابق استاندارد ملی ۸۵۹۳ ایران

نوع نقص	نتیجه آزمون	حدود استاندارد	ویژگی / شرح آزمون	ردیف
جزئی	عمده	بهرانی		
x	۲,۲	۲,۰	ردہ مقاومت مشخصہ ب-۱.۵	۱
	۲,۵			
	۲,۷			
	۲,۷			
	۲,۵			
	۲,۶			
	۲,۶	۲,۵	میانگین	

توضیحات:

مغایرت دارد مطابقت دارد

نمونه فوق در بند آزمون شده ، با استاندارد ملی ۸۵۹۳ ایران

مدیر آزمایشگاه: علیرضا رحیمی
تلفن: ۰۲۰۷۸۸-۳۶۱۲۳۲-۳۶۱۲۴۷-۳۶۰۳۸۱۴۷
Website: www.PakdashBetonLab.ir

تائید کننده: (مسئول فنی) الهام سلامی

آزمایش کننده: بناء

آدرس آزمایشگاه: تهران، جاده خاوران، پاکدشت، انتهای خیابان شاهد

Email: info@PakdashBetonLab.ir

این نتیجه آزمون به منزله دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و مجوز تولید کالا نمی باشد .
نتایج آزمون فقط به اقلام آزمون شده مرتبط است .

تکثیر این گزارش آزمون ممنوع است .

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول موسسه ، فاقد اعتبار است